УТВЪРДИЛ:……...
(инж. Александър Пандурски)
Областен управител и Председател на Асоциация по ВиК-Кюстендил

П Р О Т О К О Л

от комисия, определена със заповед №АВиК-РД-15-1/21.02.2024год. и заповед № АВиК – РД – 15-2/10.05.2024г. на Председателя на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода ” ЕООД , гр. Кюстендил,

От 08.10.2024г. до 31.10.2024г. на територията на Община Кюстендил, област Кюстендил, комисията назначена със заповед №АВиК-РД-15-1/21.02.2024г. и заповед № РД-15-2/10.05.2024г., с цел актуализация на ВиК - активи Публична общинска собственост на Община Кюстендил, работи в състав:

1. инж. Владимир Джоров - инженер ППРР при „Кюстендилска вода“ ЕООД
2. инж. Милена Христова - ст. експерт ВиК в отдел КС на Община Кюстендил
3. инж. Благовеста Събева – „ВиК инженер“ в Асоциация по ВиК – Кюстендил
4. Йордан Гогев – експерт при АВиК – Кюстендил

Предмет на работата на комисията

- Да се извърши проверка с цел пълна инвентаризация и актуализация на всички публични ВиК - активи на територията на община Кюстендил, съгласно Приложение I от Договор за стопанисване, поддържане, експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги от „Кюстендилска вода“ ЕООД.
- Извън предмета на работата на комисията е балансовата стойност на ВиК активите по Приложение I.

След извършване на контролни проверки и огледи на място по населени места на територията на Община Кюстендил, както и проверки по представени документи,

Комисията констатира:

1. Предложените ВиК- активи в Приложение I от Договор за стопанисване, поддържане, експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги от 2016г., не отговарят на действително намерените. Има разминавания в параметрите на някои активи, а на други е извършвана реконструкция. Констатирано бе, че някои от водопроводите и канализацията са реконструирани и подменени с РЕ тръбопроводи, включително тези по воден цикъл „ИСПА“. Установено бе и че някои активи са отпаднали от употреба, а други не се експлоатират от „Кюстендилска вода“ ЕООД.

2. Речно водохващане и довеждащ водопровод от р.Ореховица захранва с питейна вода населените места - с.Граница, с.Берсин, с.Пиперков чифлик в община Кюстендил и с.Згурово в община Невестино. Речното водохващане и довеждащия водопровод на р.Ореховица към момента не са налични в Приложение I от Договор за стопанисване, поддържане, експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги от „Кюстендилска вода“ ЕООД от 05.04.2016г.

На основание на горните констатации,

Комисията реши:

Предлага:

1. Областният управител на Областна администрация гр. Кюстендил и Председател на АВиК - Кюстендил да утвърди предложения актуализиран списък по Приложение I – 1 на публичните ВиК – активи на Община Кюстендил, които се експлоатират от ВиКО - „Кюстендилска вода“ ЕООД.

2. Приложение I-2 с ВиК – активи отпаднали и негодни за употреба да бъдат предоставени на Община Кюстендил за вземане на решение относно тяхното по-нататъшно ползване след становище от ВиК Оператора.

3. Речно водохващане „Ореховица“, заедно с довеждащ водопровод обслужващо с вода за питейно-битови нужди населението в селата Пиперков чифлик, Граница и Берсин в Община Кюстендил и село Згурово в Община Невестино да бъде заведено във ВиК – активите по Приложение I, като публична държавна собственост / ПДС /.

Неразделна част от този протокол е:

1. Актуализирано Приложение I – 1 с налични и ползвани ВиК – активи
2. Приложение I – 2 Публични активи които не се експлоатират от ВиК Оператора

Настоящият протокол се изготви в четири еднообразни екземпляра, по един за страните и един за деловодството на Асоциация по ВиК – Кюстендил.

КОМИСИЯ:

1. инж. Владимир Джоров ……
   инженер ППРР при „Кюстендилска вода“ ЕООД

2. инж. Милена Христова……..
   ст. експерт ВиК в отдел КС на Община Кюстендил

3. инж. Благовеста Събева……
   „ВиК инженер“ в Асоциация по ВиК–Кюстендил

4. Йордан Гогев ……
   експерт при АВиК–Кюстендил

Заличени подписи на основание чл.4 т.1 от Общия регламент относно защита на личните данни („Регламент /ЕС/ 2016/679“)